Einleitungsmengen und Einwohnerwerte der Kleinkläranlagen in Minden-Lübbecke

Bilanzraum	∑ Einleitung GW [m³/a]	∑ Einleitung OW [m³/a]	∑ Einleitung [m³/a]	Mittlere GWN Istzustand [m³/a]	Anteil Einleitung GW am Dargebot	Anteil Einleitung OW am Dargebot	Anteil ∑ Einleitung am Dargebot
GALL_ML	74.915	136.696	211.612	469.638	16,0%	29,1%	45,1%
GALR_ML	64.863	88.454	153.316	1.327.285	4,9%	6,7%	11,6%
GALS1_ML	25.511	79.462	104.972	3.308.690	0,8%	2,4%	3,2%
GALS2_ML	1.414	2.425	3.839	2.052.661	0,1%	0,1%	0,2%
HRL1_ML	15.710	28.693	44.404	1.638.221	1,0%	1,8%	2,7%
HRL2_ML	5.961	13.841	19.802	1.020.216	0,6%	1,4%	1,9%
KSP1_ML	61.933	132.453	194.386	2.791.152	2,2%	4,7%	7,0%
KSP2_ML	33.997	45.565	79.563	1.900.150	1,8%	2,4%	4,2%
KSW1_ML	47.384	55.163	102.547	4.467.093	1,1%	1,2%	2,3%
KSW2_ML	5.961	2.425	8.386	1.863.598	0,3%	0,1%	0,4%
MTG1_ML	4.243	5.254	9.497	466.120	0,9%	1,1%	2,0%
NHM_ML	25.359	43.343	68.702	2.735.763	0,9%	1,6%	2,5%
NTG1_ML	18.489	12.932	31.421	1.464.449	1,3%	0,9%	2,1%
OH_ML	404	0	404	6.719	6,0%	0,0%	6,0%
PK_ML	8.285	22.025	30.310	1.320.976	0,6%	1,7%	2,3%
TWW1_ML	21.116	4.749	25.864	8.220.871	0,3%	0,1%	0,3%
TWW2_ML	31.926	14.953	46.879	5.333.717	0,6%	0,3%	0,9%
WBE1_ML	606	0	606	1.247.229	0,0%	0,0%	0,0%
WG1_ML	12.730	20.358	33.088	3.182.350	0,4%	0,6%	1,0%
WG2_ML	4.749	2.021	6.769	2.918.208	0,2%	0,1%	0,2%
WLL1_ML	3.031	606	3.637	-67.469	-4,5%	-0,9%	-5,4%
WLL2_ML	33.138	26.167	59.306	3.615.705	0,9%	0,7%	1,6%
WLL3_ML	18.792	22.126	40.918	13.469.618	0,1%	0,2%	0,3%
WLR_ML	15.812	8.487	24.298	13.677.461	0,1%	0,1%	0,2%
Gesamt	536.328	768.197	1.304.525	78.430.420	0,7%	1,0%	1,7%

Einleitungsmengen und Einwohnerwerte der Kleinkläranlagen in Minden-Lübbecke

Bilanzraum	Anzahl Einleitungs-stellen GW	Anzahl Einleitungs-stellen OW	Anzahl Einleitungs-stellen	Einwohner-werte Einleitung GW	Einwohner-werte Einleitung OW	Einwohner-werte ∑ Einleitung
GALL_ML	246	409	655	1.483	2.706	4.189
GALR_ML	188	254	442	1.284	1.751	3.035
GALS1_ML	83	238	321	505	1.573	2.078
GALS2_ML	5	5	10	28	48	76
HRL1_ML	53	87	140	311	568	879
HRL2_ML	15	41	56	118	274	392
KSP1_ML	211	420	631	1.226	2.622	3.848
KSP2_ML	111	140	251	673	902	1.575
KSW1_ML	157	181	338	938	1.092	2.030
KSW2_ML	17	7	24	118	48	166
MTG1_ML	12	15	27	84	104	188
NHM_ML	86	120	206	502	858	1.360
NTG1_ML	53	37	90	366	256	622
OH_ML	1	0	1	8	0	8
PK_ML	30	73	103	164	436	600
TWW1_ML	60	14	74	418	94	512
TWW2_ML	109	49	158	632	296	928
WBE1_ML	2	0	2	12	0	12
WG1_ML	44	61	105	252	403	655
WG2_ML	17	6	23	94	40	134
WLL1_ML	10	2	12	60	12	72
WLL2_ML	116	86	202	656	518	1.174
WLL3_ML	55	66	121	372	438	810
WLR_ML	55	26	81	313	168	481
Gesamt	1.736	2.337	4.073	10.617	15.207	25.824

Einleitungsmengen der Kleinkläranlagen in Minden-Lübbecke nach Kategorie

Einleitung in	Prozesse	Einteilung	Einleitungsmenge [m³/a]
ins Grundwasser/Sickerschacht	Versickerung	GW	1.414
ins Grundwasser/Verrieselung	Versickerung/Verdunstung	GW	237.173
ins Grundwasser/Versickerung	Versickerung/Verdunstung	GW	188.930
Straßenseitengraben ohne Gewässereigenschaft	Versickerung/Verdunstung	GW	108.811
Wegeseitengraben	Abfluss/Versickerung/ Verdunstung	OW	14.549
ein Gewässer über einen Wegeseitengraben	Abfluss/Versickerung/ Verdunstung	OW	60.518
in ein oberirdisches Gewässer	Abfluss	OW	691.514
in öffentlichen Kanal mit Einleitung in ein Gewässer	Abfluss	OW	1.617
keine Einleitung	?		1.414
landw. Nutzung über Jauche- oder Güllegrube	?		2.728
Summe			1.308.667